



# TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8

## STATISTIKA

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Statistika Technické inspekce České republiky zahrnuje kromě celkových počtů vydaných odborných a závazných stanovisek také statistickou informaci o závadách zjištěných při zahájení dozoru, závadách odstraněných během dozoru a závadách neodstraněných ani po ukončení dozoru. Lze odhadnout, že další cca 2000 zařízení nebylo posouzeno vůbec, neboť montážní organizace nesplnily své zákonné povinnosti. Všechna neposouzená zařízení jsou hodnocena jako s nedostatky, ale do níže uvedené statistiky nejsou zahrnuta.

### Sumarizace stanovisek bez nedostatků

Celkový počet stanovisek za rok 2016: 2356

	celkový počet	z toho bez nedostatků	%
EZ	1203	670	56%
PZ	939	673	72%
TZ	164	144	88%
ZZ	50	16	32%

Počty vydaných závazných odborných stanovisek				
rok	2013	2014	2015	2016
celkem vydané	2 073	1 843	1 990	2356
z toho PZ	783	639	709	939
z toho EZ	1 136	1 057	1 070	1203
z toho TZ	129	141	173	164
z toho ZZ	25	6	38	50
<b>záporné stanoviska (červené)</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>17</b>	<b>11</b>
z toho PZ	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
z toho EZ	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
z toho TZ	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
z toho ZZ	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

<b>Sumarizace zjištěných nedostatků</b>						
<b>Počet stanovisek: 939 Počet zjištěných nedostatků: 598</b>						
<b>2016 PZ</b>	Dokumentace	Měření	Revize	Zkoušky zařízení	Vady v konstrukci, montáži	Další
Počet nedostatků	<b>186</b>	<b>7</b>	<b>124</b>	<b>93</b>	<b>23</b>	<b>165</b>

<b>Sumarizace zjištěných nedostatků</b>						
<b>Počet stanovisek: 1203 Počet zjištěných nedostatků: 838</b>						
<b>2016 EZ</b>	Dokumentace	Měření	Revize	Zkoušky zařízení	Vady v konstrukci, montáži	Další
Počet nedostatků	<b>243</b>	<b>14</b>	<b>154</b>	<b>116</b>	<b>260</b>	<b>51</b>

<b>Sumarizace zjištěných nedostatků</b>						
<b>Počet stanovisek: 164 Počet zjištěných nedostatků: 25</b>						
<b>2016 TZ</b>	Dokumentace	Měření	Revize	Zkoušky zařízení	Vady v konstrukci, montáži	Další
Počet nedostatků	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

<b>Sumarizace zjištěných nedostatků</b>						
<b>Počet stanovisek: 50 Počet zjištěných nedostatků: 52</b>						
<b>2016 ZZ</b>	Dokumentace	Měření	Revize	Zkoušky zařízení	Vady v konstrukci, montáži	Další
Počet nedostatků	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>15</b>

## Počty BPS a vydaných závazných odborných stanovisek

Počty bioplynových stanic	BPS k 31.12.2013	BPS k 31.12.2014	BPS k 31.12.2015	BPS k 31.12.2016
<b>Celkový počet</b>	<b>364</b>	<b>401</b>	<b>403</b>	<b>405</b>
z toho neposouzených	131	109	43	36
posouzených	233	292	360	369

### Počty platných osvědčení revizních techniků k 31.12.2016

Plynová zařízení	3 770
Tlaková zařízení	1 911
Elektrická zařízení	13 417
Zdvihací zařízení	2 223

### Počty vydaných osvědčení montážních pracovníků PZ a topičů k 31.12.2016

Montážní pracovníci PZ	16 705
Topiči	9 225