



TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8

STATISTIKA

za rok 2021

Statistika Technické inspekce České republiky zahrnuje kromě celkových počtů vydaných odborných a závazných stanovisek také statistickou informaci o závadách zjištěných při zahájení dozoru, závadách odstraněných během dozoru a závadách neodstraněných ani po ukončení dozoru. Všechna neposouzená zařízení jsou hodnocena jako s nedostatky, ale do níže uvedené statistiky nejsou zahrnuty.

Odborná a závazná stanoviska ve smyslu §6a odst. 1 písm. a) zákona č. 174/1968 Sb.

Počty vydaných odborných a závazných stanovisek v jednotlivých letech					
ROK	2017	2018	2019	2020	2021
Plynová zařízení	767	788	789	779	733
Elektrická zařízení	1249	1452	1462	1537	1821
Tlaková zařízení	158	355	152	187	154
Zdvihací zařízení	31	35	47	70	63
CELKEM:	2205	2630	2450	2573	2771

Záporná odborná a závazná stanoviska vydaná v jednotlivých letech					
ROK	2017	2018	2019	2020	2021
Plynová zařízení	1	2	4	1	2
Elektrická zařízení	4	14	6	4	13
Tlaková zařízení	2	1	0	0	1
Zdvihací zařízení	2	0	1	2	3
CELKEM:	9	13	11	7	19

Sumarizace odborných a závazných stanovisek za rok 2021 - s nedostatky			
	Celkový počet	z toho s nedostatky	%
Plynová zařízení	733	256	35
Elektrická zařízení	1821	657	36
Tlaková zařízení	154	21	14
Zdvihací zařízení	63	31	49
CELKEM:	2771	965	-



TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8

Vyhrazená plynová zařízení

Sumarizace zjištěných nedostatků						
2021	Počet stanovisek: 733 Počet zjištěných nedostatků: 570					
	Dokumentace	Měření	Revize	Zkoušky zařízení	Vady v konstrukci, montáži	Další
Počet nedostatků	180	7	82	140	9	152

Vyhrazená elektrická zařízení

Sumarizace zjištěných nedostatků						
2021	Počet stanovisek: 1821 Počet zjištěných nedostatků: 1065					
	Dokumentace	Měření	Revize	Zkoušky zařízení	Vady v konstrukci, montáži	Další
Počet nedostatků	252	23	196	239	348	7

Vyhrazená tlaková zařízení

Sumarizace zjištěných nedostatků						
2021	Počet stanovisek: 154 Počet zjištěných nedostatků: 24					
	Dokumentace	Měření	Revize	Zkoušky zařízení	Vady v konstrukci, montáži	Další
Počet nedostatků	19	0	1	1	3	0

Vyhrazená zdvihací zařízení

Sumarizace zjištěných nedostatků						
2021	Počet stanovisek: 63 Počet zjištěných nedostatků: 52					
	Dokumentace	Měření	Revize	Zkoušky zařízení	Vady v konstrukci, montáži	Další
Počet nedostatků	25	0	7	3	17	0



TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8

Osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob ve smyslu §6a odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb.

Počty vydaných osvědčení revizních techniků za rok 2021	
Plynová zařízení	886
Tlaková zařízení	598
Elektrická zařízení	2313
Zdvihací zařízení	365
CELKEM:	4 162

Počty vydaných osvědčení topičů a montérů plynových zařízení za rok 2021	
Topiči	1 597
Montéři plynových zařízení	3 531
CELKEM:	5 128

Oprávnění k odborné způsobilosti právnických osob a podnikajících fyzických osob ve smyslu §6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb.

Počty vydaných oprávnění za rok 2021	
Plynová zařízení	611
Tlaková zařízení	134
Elektrická zařízení	1 396
Zdvihací zařízení	85
CELKEM:	2 226