

Komentář TIČR k vyhlášce č. 73/2010 Sb., třída I., skupina D

Technická inspekce ČR vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení podle zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve kterém je v § 6b odst. (1) uvedeno, že „vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona (...).“

Prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu stanovují případy, kdy předmětná zařízení musí být před předáním odběrateli posouzena TIČR, tzn. vyhotoveno odborné a závazné stanovisko ve smyslu § 6a odst. (1) písm. a) zák. č. 174/1968 Sb., bez něhož nelze tato zařízení předat odběrateli, nebo uvést do provozu. Tento zákon mimo jiné rovněž v § 6c odst. (1) písm. a) uvádí, že „organizace a podnikající fyzické osoby zajistí při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení bezpečnostní opatření a provedení prohlídek, revizí a zkoušek ve stanovených případech (...).“

Prováděcí vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v příloze č. 1, zařízení 1. třídy, vymezuje vyhrazená elektrická zařízení, které lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru, mimo jiné 1. třída, skupina D uvádí „zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob.“

Shromaždiště popisuje více právních předpisů, ale vysvětlení za použití jiných předpisů se vztahují k problematikám, které řeší přímo tyto předpisy, ale nikoliv k bezpečnosti vyhrazených technických zařízení, kterými se zabývá výše uvedený zákon č. 174/1968 Sb. Nelze tedy těmito předpisy vysvětlovat formulace k bezpečnosti vyhrazených technických zařízení.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud se jedná o stavbu – samostatný objekt jako celek, kde se za provozu může vyskytovat více jak 200 osob, podléhá každý dodavatel elektroinstalace vyhlášce č. 73/2010 Sb. Pokud je více dodavatelů, může investor požádat o vydání odborného a závazného stanoviska souhrnně za všechny dodavatele, případně to od jednotlivých dodavatelů vyžadovat. Jinak řečeno, nejedná se o shromažďovací prostor, definovaný podle jiných právních předpisů, ale o projektovou kapacitu počtu osob v celém objektu. Údaje o celkovém počtu osob vychází z projektové dokumentace.